

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.PA01.B.00885/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10.03.2016

Место нахождения: 123060, Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 12, квартира 73

Адрес места осуществления деятельности: 143330, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Верея, деревня Субботино, участок 84, ОГРН 1167746242938 ИНН 7734379177

Телефон: +74956200977 Адрес электронной почты: согтадо60@yandex.ru

в лице Генерального директора Антонова Александра Анатольевича

Заявляет, что продукция Изделия профильно-погонажные ударопрочные: профили, плинтусы, молдинги, панели, на основе из вспененного полистирола, плотностью от 300 до 500 кг/м³, толщиной от 3 до 100 мм, длиной от 2000 до 3050 мм, шириной от 7 до 205 мм, применяемые внутри помещений.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ", ОГРН 1167746242938 ИНН 7734379177

Место нахождения: 123060, Россия, город Москва, улица Маршала Конева, дом 12, квартира 73

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143330, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Верея, деревня Субботино, участок 84

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.16.20-001-00515841-2017 «Изделия профильно-погонажные отделочные из пористого полистирола. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2Д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-335/04-2024 от 19.04.2024 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Изделия следует хранить в крытых складских помещениях при температуре от минус 15 до + 60 °С в ненарушенной упаковке производителя на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок 24 месяца.

Срок действия декларации о соответствии с 24.04.2024 по 23.04.2029



М.П. Заявитель

(при наличии)

подпись

Антонов Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.00885/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Генеральный директор

подпись

А.А. Антонов

фамилия, имя, отчество